



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел 542-27-41

Санкт-Петербург,
Лесной пр. д. 17 каб. 4

30 ноября 2018 г.

13 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-11-905

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Груничева А.С. от 31 октября 2018 года № 2-11-905.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты: здание среднего профессионального образования, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 17

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический Колледж № 4 Санкт-Петербурга» (ГБПОУ «ПК № 4 СПб»), юридический адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, пр. Костромской, д. 46; ИНН 7802142355

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 08 » ноября 20 18 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 30 » ноября 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (02 часа 00 минут)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Федотова Елена Юрьевна, директор колледжа

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«16» часов «00» минут «08» ноября 2018 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Закиржанов Ирек Мирсафович - инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Федотова Елена Юрьевна, директор колледжа; Сергеева Елена Владимировна, заместитель директора по АХР

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБПОУ «ПК № 4 СПб» - правообладателя объекта защиты;
- обследован используемый юридическим лицом при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 17

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: расчет пожарного риска, подтверждающий выполнение на объекте защиты условия соответствия требованиям пожарной безопасности, указанным в пункте 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ) в редакции Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ: предоставлено определение расчетных величин пожарного риска.

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что предписание № 2-11-957/1/1 от 29.11.2017 выполнено в полном объеме.

№ неустраненного предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
-	-	-	-

В ходе проверки проведен противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:


1. Решение о принятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол(-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции: не производился
3. Протокол(-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет
4. Фототаблица – — листах
5. Объяснение(-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: на — листах, в — экз.
6. Предписание(-я) об устранении выявленных нарушений: не выдавалось
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не требуется

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты и необходимые для достижения целей и задач проведенной проверки:

Подписи лиц, проводивших проверку:


Закиржанов Ирек Мирсафович – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)

“ 30 ” ноября 20 18 г.  (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Резомова Елена Юрьевна директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” ноября 20 18 г.  (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)